



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1 а,
тел/факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 35.000323 от 28.04.2022

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МКП Баратаевское ЖКХ Баратаевского сельсовета.
7. **Адрес объекта:** 633353, НСО, Болотнинский р-н, Баратаевка д
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; скважина; скважина № 1; 633353, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Баратаевка д, Восточная ул; 633352, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Большеречка д
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протоколы лабораторных исследований №№ 2220, 2218, 2219 от 18.04.2022г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой по исследованным санитарно-микробиологическим, органолептическим показателям и содержанию химических веществ соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел./факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: **РОСС RU.0001.512224**

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела лабораторного контроля

О.В. Шахмаева

18 апреля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2220 от 18 апреля 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МКП "Баратаевское ЖКХ" Баратаевского сельсовета
1.2	Юридический адрес*	633353, НСО, Болотнинский р-н, Баратаевка д, Пролетарская ул, д. 6
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633353, НСО, Болотнинский р-н, Баратаевка д, Пролетарская ул, д. 6
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 145-Б от 05.03.2022
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	003166.БС.11.04.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
2.7	Объём партии*	Спецмарка*
2.8	Объём (количество) образца*	2,0 Ед. изм. л
2.9	Дата и время отбора*	11 апреля 2022 г. 09:00 - 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП Баратаевское ЖКХ Баратаевского сельсовета; 633353, НСО, Болотнинский р-н, Баратаевка д (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633353, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Баратаевка д, Восточная ул, колонка
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 145 от 11.04.2022г
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +2 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	11 апреля 2022 г. 13 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 2220 от 18 апреля 2022 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 062285			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	11 апреля 2022 г.	14	час	10 мин
Даты проведения исследований	Начало:	11 апреля 2022 г.	Окончание:	12 апреля 2022 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003166.БС.11.04.2022 вода питьевая			
ОМЧ	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 062286			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	11 апреля 2022 г.	14	час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало:	11 апреля 2022 г.	Окончание:	18 апреля 2022 г.

Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № С-НН/04-05-2021/61503089 от 04.05.2021 до 04.05.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003166.БС.11.04.2022 вода питьевая			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	3,7 ± 1,1	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
Железо	0,10 ± 0,03	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)


(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Протокол испытаний № 2220 от 18 апреля 2022 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: **РОСС RU.0001.512224**

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела лабораторного контроля

О.В. Шахмаева

18 апреля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2219 от 18 апреля 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МКП "Баратаевское ЖКХ" Баратаевского сельсовета
1.2	Юридический адрес*	633353, НСО, Болотнинский р-н, Баратаевка д, Пролетарская ул, д. 6
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633353, НСО, Болотнинский р-н, Баратаевка д, Пролетарская ул, д. 6
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 145-Б от 05.03.2022
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	003165.БС.11.04.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	2,0 Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	11 апреля 2022 г. 09:00 - 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП Баратаевское ЖКХ Баратаевского сельсовета; 633353, НСО, Болотнинский р-н, Баратаевка д (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633352, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Большеречка д, скважина № 1
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 145 от 11.04.2022г
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +2 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	11 апреля 2022 г. 13 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 062283				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	11 апреля 2022 г.	14	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	11 апреля 2022 г.	Окончание:	12 апреля 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003165.БС.11.04.2022 вода питьевая			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКВ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 062284				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	11 апреля 2022 г.	14	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	11 апреля 2022 г.	Окончание:	18 апреля 2022 г.	

Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № С-НН/04-05-2021/61503089 от 04.05.2021 до 04.05.2023; Анализатор АНИОН 4150 Св. № С-НН/08-09-2021/92769580 от 08.09.2021 до 08.09.2022; Весы ЛВ210-А Св. № С-НН/11-02-2022/133734207 от 11.02.2022 до 11.02.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003165.БС.11.04.2022 вода питьевая			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	5,4 ± 1,6	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
рН	7,2 ± 0,2	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	336,4 ± 40,4	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Общая жесткость	6,85 ± 1,03	градус Ж	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А)
Перманганатная окисляемость	2,72 ± 0,27	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б)
Железо	<0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Марганец	<0,01	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 (метод А п.6.3 (вариант 1))

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Протокол испытаний № 2219 от 18 апреля 2022 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: **POCC RU.0001.512224**

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела лабораторного контроля

О.В. Шахмаева

18 апреля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2218 от 18 апреля 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МКП "Баратаевское ЖКХ" Баратаевского сельсовета
1.2	Юридический адрес*	633353, НСО, Болотнинский р-н, Баратаевка д, Пролетарская ул, д. 6
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633353, НСО, Болотнинский р-н, Баратаевка д, Пролетарская ул, д. 6
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 145-Б от 05.03.2022
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	003164.БС.11.04.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	2,0 Ед. изм. л
2.9	Дата и время отбора*	11 апреля 2022 г. 09:00 - 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП Баратаевское ЖКХ Баратаевского сельсовета; 633353, НСО, Болотнинский р-н, Баратаевка д (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633353, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Баратаевка д, скважина
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 145 от 11.04.2022г
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +2 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	11 апреля 2022 г. 13 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 062281				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	11 апреля 2022 г.	14	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало: 11 апреля 2022 г.	Окончание:		12 апреля 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003164.БС.11.04.2022 вода питьевая			
ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 062282				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	11 апреля 2022 г.	14	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало: 11 апреля 2022 г.	Окончание:		18 апреля 2022 г.	

Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № С-НН/04-05-2021/61503089 от 04.05.2021 до 04.05.2023; Анализатор АНИОН 4150 Св. № С-НН/08-09-2021/92769580 от 08.09.2021 до 08.09.2022; Весы ЛВ210-А Св. № С-НН/11-02-2022/133734207 от 11.02.2022 до 11.02.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
003164.БС.11.04.2022 вода питьевая			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	3,5 ± 1,1	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
рН	7,1 ± 0,2	единицы рН	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
Сухой остаток	326,0 ± 39,1	мг/дмЗ	ГОСТ 18164-72
Общая жесткость	6,9 ± 1,0	градус Ж	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А)
Перманганатная окисляемость	3,2 ± 0,3	мгО/дмЗ	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б)
Железо	<0,1	мг/дмЗ	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Марганец	<0,01	мг/дмЗ	ГОСТ 4974-2014 (метод А п.6.3 (вариант 1))

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Протокол испытаний № 2218 от 18 апреля 2022 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2